

RIR.III.271.5.2020

Lubaczów, dnia 16.09.2020 r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Lubaczowie”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiającego udziela wyjaśnień na treść zapytań, które wpłynęły w dniach 04.09.2020 r. i 07.09.2020 r.:

- 1) Czy zamawiający dopuszcza zamianę materiału rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC na rury kanalizacyjne wykonane z PP. Duże średnice rur (800mm, 630 mm) z materiału PVC ograniczają się praktycznie tylko do jednego producenta.
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kanalizacyjnych wykonane z PP-B o sztywności min 8.
- 2) Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę studni betonowych fi1500 na studnie betonowe fi2000? Wg producentów studni nie ma możliwości wyprodukowania studni fi1500 z podłączeniem równoległym dwóch rur fi630.
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę studni betonowych fi1500 na studnie betonowe fi2000.
- 3) Prosimy o udostępnienie projektu przebudowy odcinków sieci gazowej.
Odp.: W załączeniu Zamawiający dokonuje uzupełnienia dokumentacji o projekt przebudowy odcinków sieci gazowej

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

Podpis Zamawiającego

Otrzymują:

1. Wszyscy, uczestnicy w niniejszym postępowaniu
2. Tablica ogłoszeń
3. Strona internetowa
4. a/a AR

Udostępniono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Lubaczowie

w dniach od 16.09.2020 r. do