

RIR.III.271.15.2020

Lubaczów, 21.01.2021 r.

**Do wszystkich
Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy stadionie sportowym w Lubaczowie”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 08.01.2021 r. i 15.01.2021 r. do Zamawiającego wpłynęła drogą elektroniczną prośba o wyjaśnienie treści SIWZ tj.:

1. Z opisu technicznego do projektu wynika że ścianki działowe murowane są z dwóch rodzajów materiałów - bloczki gazobetonowe oraz cegła pełna. Proszę o jasne określenie które ścianki są z cegły a które z bloczków. Określenie w opisie „ ściany działowe w budynku należy wykonać z bloczków gazobetonowych. Ściany działowe przy szatniach należy wykonać z cegły pełnej gr. 12cm. „ nie precyzuje tego zbyt jasno.?

Ad. 1 W załączniku szczegół rzutu przyziemia

2. Brak zestawienia stolarki okiennej: od O1 do O5 i OW1, OW2 i OW3.

Ad. 2 W załączniku zestawienie stolarki okiennej. (rys. A-09)

3. Proszę o zestawienie stali zbrojeniowej przy rysunkach zbrojarskich.

Ad. 3 Zamawiający nie posiada zestawienia stali zbrojeniowej. Wykonawca ma możliwość obliczenia stali na podstawie rysunków konstrukcyjnych. Posiadany przez Zamawiającego projekt budowlany zawiera treść pozwalającą w sposób bezproblemowy określenie ilości i rodzaju stali niezbędnej do wykonania zamówienia.

4. Brak rysunku konstrukcyjnego belki przy osi 4.

Ad. 4 Nadproże nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonać zgodnie z opisem technicznym jako prefabrykowane NS R 30.

5. Brak rysunku konstrukcyjnego wieńca żelbetowego.

Ad. 5 Zbrojenie w wieńcu określono w przekroju A-A rys. A-03

6. Proszę o przedstawienie detalu montażu drzwi D1 z oknem O5 (połączenie narożne).

Ad. 6. W załączniku nr1 przedstawiono połączenie narożne drzwi D1 z oknem O5.

7. Proszę o rysunek szczegółowy drzwi w pomieszczeniu 0.3 Biuro.

Ad. 7 W załączniku rys. AW-08 przedstawiający szczegółowy rysunek drzwi w pomieszczeniu 0.3 (Wp3, Wp6)

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SIWZ, przedłuża terminu składania ofert do dnia 05.02.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr: 540406616-N-2021 z dnia 21.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Lubaczowa

Krzysztof Szpyt

Podpis Zamawiającego

Otrzymują:

1. Wszyscy, uczestnicy w niniejszym postępowaniu
2. Tablica ogłoszeń
3. Strona internetowa
4. a/a AR

Wyjaśnienie treści SIWZ
udostępniono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Lubaczowie
w dniach od 21.01.2021 r. do